

99 年度「建築能源效率提升計畫」受補助單位名單

編號	受補助單位	改善項目	預估金額 (萬元)
1	內政部警政署警察廣播電臺	(1) 冰水系統改善為變流量系統	380
		(2) 更新損壞之控制元件	
		(3) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	
		(4) 執行 TAB 程序	
2	臺灣臺北地方法院	(1) 更新送風機控制器及施以群組控制	380
		(2) 施作水管路之 TAB 程序	
		(3) 建立 BEMS 系統	
3	國立臺灣大學	(1) 更新送風機控制器	400
		(2) 部份區域改善為變風量系統	
		(3) 拆除儲冰機至冰水側之熱交換器	
		(4) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	
		(5) 執行 TAB 程序	
4	陸軍專科學校	(1) 增設熱泵熱水系統	350
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
5	陸軍第六軍團指揮部機械化步兵第二六九旅後勤科工程組	(1) 增設熱泵熱水系統	450
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
6	行政院退輔會員山榮民醫院	(1) 增設熱泵熱水系統	300
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
7	國立清華大學	(1) 建立 BEMS 系統	200
		(2) 執行 TAB 程序	
8	內政部入出國及移民署收容事務所大隊宜蘭收容所	(1) 增設熱泵熱水系統	250
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
9	行政院海岸巡防署	(1) 修改冰水主機冰水與冷卻水管路	440
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 改善管路保溫減少熱損	

		(4) 執行 TAB 程序	
10	國軍桃園總醫院	(1) 增設熱泵熱水系統	150
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
11	檔案管理局	(1) 冰水系統改善為變流量系統	300
		(2) 冷卻水塔風車增設變頻器及節能控制器	
		(3) 建立 BEMS 系統	
		(4) 執行 TAB 程序	
12	國立臺北藝術大學	(1) 更換損壞之二通閥及控制元件	300
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
13	內政部北區老人之家	(1) 增設熱泵熱水系統	200
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
14	國立臺灣史前文化博物館	(1) 增設板式熱交換器	275
		(2) 更換冷卻水塔散熱材	
		(3) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	
		(4) 執行 TAB 程序	
15	國立臺中技術學院	(1) 增設熱泵熱水系統	225
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
16	台糖公司精緻農業事業部	(1) 增設熱泵熱水系統	225
		(2) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
17	內政部國土測繪中心	(1) 建立 BEMS 系統	175
		(2) 執行 TAB 程序	
18	國立中正大學	(1) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	205
		(2) 執行 TAB 程序	
19	行政院衛生署嘉南療養院	(1) 增設熱泵熱水系統	310
		(2) 更新 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
20	行政院衛生署朴子醫院	(1) 增設熱泵熱水系統	275
		(2) 改善管路保溫減少熱損	
		(3) 更新 BEMS 系統	
		(4) 執行 TAB 程序	
21	臺灣嘉義地方法	(1) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	205

	院	(2) 執行 TAB 程序	
22	國立雲林科技大學	(1) 增設熱泵熱水系統	225
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
23	行政院退輔會高雄榮民總醫院	(1) 增設熱泵熱水系統	385
		(2) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
24	行政院衛生署嘉義醫院	(1) 增設熱泵熱水系統	335
		(2) 更換冷卻水塔散熱材	
		(3) 建立 BEMS 系統	
		(4) 執行 TAB 程序	
25	內政部警政署保安警察第五總隊	(1) 增設熱泵熱水系統	330
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
26	內政部雲林教養院	(1) 更新效率不佳預冷空調箱	275
		(2) 既有室內送風機整修及保養	
		(3) 建立 BEMS 系統	
		(4) 執行 TAB 程序並檢修控制元件	
27	國軍高雄總醫院	(1) 增設熱泵熱水系統	300
		(2) 既有之監控系統升級為 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
28	國立中山大學	(1) 冰水系統改善為變流量系統	250
		(2) 增設熱泵熱水系統	
		(3) 更新 BEMS 系統	
		(4) 執行 TAB 程序	
29	國立嘉義大學	(1) 增設熱泵熱水系統	205
		(2) 建立 BEMS 系統	
		(3) 執行 TAB 程序	
總計			8,300

99 年度「綠建築更新診斷與改造計畫」受補助單位名單

編號	受補助單位	改善項目	預估金額 (萬元)
1	行政院海岸巡防署海岸巡防總局	基地保水	540
2	內政部入出國及移民署	室內照明	366
3	內政部警政署保安警察第一總隊	綠屋頂	280
		水資源再利用	311
4	內政部北區老人之家	戶外照明、室內照明	180
5	法務部政風人員訓練中心	基地保水、綠屋頂、戶外遮棚、戶外照明	480
6	經濟部標準檢驗局	室內照明	280
7	行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局	基地保水	250
8	行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處	基地保水、戶外遮棚、綠屋頂	337
9	內政部國土測繪中心	室內照明	154
1	內政部雲林教養院	基地保水、室內照明	154
11	國立勤益科技大學	基地保水、綠屋頂	180
		水資源再利用	300
12	國立自然科學博物館九二一地震教育園區	基地保水、綠屋頂	490
13	國防部陸軍工兵學校	室內照明	290
14	國防部陸軍第八軍團機械化步兵第 298 旅	戶外照明	270
15	國防部海軍一四六艦隊	水資源再利用	225
16	國立成功大學	室內照明	297
17	國立屏東教育大學	基地保水、戶外遮棚、戶外照明	390
18	國立中山大學	戶外照明	476
總計			6, 250