

內政部 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號(營建署)

聯絡人：鄭棋

聯絡電話：02-87712689

電子郵件：chengchi@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

71150

臺南市歸仁區六甲里中正南路一段2502號

受文者：內政部建築研究所防火實驗中心

發文日期：中華民國110年4月9日

發文字號：內授營建管字第1100805825號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：EH5FB8)

主旨：關於貴公司產品(RC中空樓板(加載量 204.13 kgf/m^2))申請防火樓板認可1案(新申請案)，同意所請，復請查照。

說明：

- 一、復本部營建署案陳貴公司未具日期申請書。
- 二、檢送內政部建築新技術新工法新設備及新材料認可通知書【含性能規格評定書(編號：TABC(防火)—110FC002C)摘要本】1份。

正本：博宇德工程股份有限公司

副本：財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、國立臺灣科技大學(建築性能規格評定中心)、內政部建築研究所防火實驗中心、本部營建署(建築管理組)(均含附件)

部長徐國勇



內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

核准日期	中華民國110年04月09日	認可通知書編號	40K11002190
------	----------------	---------	-------------

一、本案申請資料：

申請人	博宇德工程股份有限公司		
產品名稱 (型號)	RC中空樓板(加載量204.13 kgf/m ²)		
產品種類	防火樓板		
性能規格評定書	評定機構	財團法人台灣建築中心	
	評定書編號	TABC(防火)—110FC002C	
	評定書出具日期	110年03月11日	
試驗報告書	試驗機構	內政部建築研究所防火實驗中心	
	試驗報告書編號	CNS-12514-109018,CNS-12514-109017	
	報告書出具日期	110年01月07日,110年01月07日	

二、認可內容：

認可使用內容	1.本案業經財團法人台灣建築中心出具110年3月11日性能規格評定書(評定書編號：TABC(防火)—110FC002C)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。 2.本案產品依性能規格評定書判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第72條第4款樓地板之規定，認定具2小時防火時效。 3.有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳性能規格評定機構出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。 4.本認可通知書有效期限至民國113年3月10日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前3個月內再向本部申請認可延續。
--------	---

三、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位廢止性能規格評定書者，由本部廢止認可使用。
- (二) 博宇德工程股份有限公司(申請人)應善盡指導之責，並依性能規格評定書內容，對其構材之規格、材質及系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人等情形，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。

