


附件 1 首次取得近零碳建築受證名單及事由

類別	受證單位	建築物名稱	授證事由
首件便利商店類	統一超商股份有限公司	統一超商股份有限公司-安同門市	本案申請本部既有便利商店能效評估，經評定後，耗電密度為 466.4 度/平方公尺/年，較同類型便利商店約可節電達 57.7%，取得建築能效評估之最高等級近零碳建築(第 1⁺級)。 台灣的便利商店密集度為全球第一，為日常生活最頻繁接觸的公共場所，本案節能減碳效益極佳，可作為推動近零碳建築示範。 
首件辦公及大型空間類	國立成功大學	國立成功大學運璿綠建築科技大樓	本案申請本部辦公及大型空間類既有建築能效評估，經評定後，每年耗電密度為 22.24 度/平方公尺/年，較同類型建築物約可節電達 68.4%，取得建築能效評估之最高等級近零碳建築(第 1⁺級)。 本棟建築又稱為綠色魔法學校，導入各式綠建築設計手法，並於 2022 年獲聯合國入選全球七棟零碳建築之一，成為全球建築物節能減碳典範，可作為推動近零碳建築示範。

			 建築能效標示 建築能效標示字號：GB-ED-125-01-00006 建築物名稱：國立成功大學運籌帷幄建築科技大樓 建築物門牌：臺南市北區中樓里1鄰小東路25號 有效期限：自111年5月31日至116年5月30日 評估版本：建築能效評估系統（2022年版） 建築能效等級：第1級 耗電密度：22.24度/平方公尺/年 碳排密度：11.32公斤二氧化碳/平方公尺/年 內政部 部長 徐國勇  中華民國 111 年 5 月 31 日
--	--	--	---