

內政統計通報

104年第46週

內政部統計處

104年11月14日

104年1-9月液化石油氣及爆竹煙火安全管理概況

- ◎截至104年9月底止，依法應納入消防安全查察之「液化石油氣列管廠商」計6,150家，其中分銷商2,999家、串接使用場所2,811家、容器儲存場所188家、分裝場118家、容器檢驗場34家；如與103年同期比較，總列管廠商減少42家（主要為分銷商減少46家）。
- ◎104年1至9月累計執行「液化石油氣廠商消防安全檢查」3萬7,712件次，即每家平均每1.5個月檢查1次，合格率達98.5%；違規處分585件次，較103年同期增加26.3%。
- ◎104年9月底應定期檢查之爆竹煙火製造、儲存及販賣場所計有4,320家，其中列管場所計49家（包括製造場所12家，達管制量之儲存場所9家、販賣場所28家），未達管制量販賣場所4,271家；如與103年同期比較，未達管制量之販賣場所增加6家。
- ◎消防單位為加強爆竹煙火之安全檢查，另廣鎖進口貿易商營業場所51家，宗教廟會活動地點4,041家及可疑處所3,332家予以定期檢查；104年1至9月累計檢查3萬4,185件次，平均每家已檢查4.6次。

一、液化石油氣之安全管理：截至104年9月底止，納入消防安全設備查察之液化石油氣列管家數計6,150家，較103年同期減少42家或0.68%，主要係分銷商減少46家所致。

(一) 列管家數：分為分銷商、分裝場、容器檢驗場、容器儲存場所及串接使用場所5大類，104年9月底分銷商計有2,999家占48.76%、串接使用場所2,811家占45.71%、容器儲存場所188家占3.06%、分裝場118家占1.92%及容器檢驗場34家占0.55%；各縣市中，以新北市796家最多、臺中市794家次之、高雄市615家居第三。

(二) 安全檢查情形：本部消防署為加強安全管理，督促地方落實執行，依「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定，各直轄市、縣(市)政府應對液化石油氣製造、儲存及處理場所，每月至少檢查1次；液化石油氣容器串接使用場所，其使用量在80公斤以上未滿300公斤者，實施不定期檢查；使用量在300公斤以上者，未滿600公斤者，每年至少檢查1次；使用量在600公斤以上者，每半年至少檢查1次。

1.104年1至9月累計執行消防安全檢查次數共計3萬7,712件次，其中合格者有3萬7,141件次，合格率為98.49%。

2.按縣市別分：以高雄市5,161件次最多、新北市5,085件次次之、臺中市3,126件次居第三；各縣市合格率除連江縣外，其餘皆達9成4以上。

(三) 違規處理情形：104年1至9月違規處分者計585件次，較103年同期增加26.35%；其中罰鍰575件次占98.29%最多、限期改善10件次占1.71%；移送法院強制執行436

件次，較103年同期增加200.69%。

二、爆竹煙火之安全管理：

(一) 應定期檢查家數：

1.製造、儲存及販賣場所：104年9月底我國應定期檢查之爆竹煙火製造、儲存及販賣場所計有4,320家，其中經列管場所計49家（包括合法爆竹製造場所12家，達管制量之儲存場所9家、販賣場所28家），未達管制量販賣場所4,271家（較103年同期增加6家）。

2.進口貿易商及其他場所：104年9月底我國應定期檢查之爆竹煙火進口貿易商及其他場所計有7,424家，其中進口貿易商營業場所51家（與103年同期相同），宗教廟會活動地點4,041家（較103年同期減少278家）及可疑處所3,332家（較103年同期減少286家）。

(二) 檢查次數：依「爆竹煙火管理條例」規定，各直轄市、縣（市）政府應對爆竹煙火製造及儲存、販賣場所之位置、構造、設備進行檢查及安全管理，並依「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定列管達管制量以上之場所每月至少應檢查1次，未達管制量之販賣場所每年至少應檢查1次，進口貿易商營業場所每月至少應檢查1次，宗教廟會活動地點於宗教廟會活動期間有燃放爆竹煙火者，至少應訪視1次，可疑處所每半年應至少全面清查1次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。

1.製造、儲存及販賣場所：104年1至9月累計執行爆竹煙火製造、儲存及販賣場所之安全檢查計1萬7,889件次，其中針對合法製造場所檢查305件次，達管制量儲存場所219件次、販賣場所273件次，未達管制量販賣場所1萬7,092件次；同期平均每一場所檢查次數以列管場所之製造場所25.42件次最多、達管制量儲存場所24.33件次次之、達管制量販賣場所9.75件次居第三。

2.進口貿易商及其他場所：104年1至9月累計執行爆竹煙火進口貿易商及其他場所之安全檢查計3萬4,185件次，其中進口貿易商營業場所488件次，宗教廟會活動地點1萬1,026件次，可疑處所2萬2,671件次；同期平均每一場所檢查次數以進口貿易商營業場所9.57件次最多、可疑處所6.80件次次之、宗教廟會活動地點2.73件次居第三。

(三) 取締及處分件次：104年1至9月依違反「爆竹煙火管理條例」相關規定計取締（僅針對列管場所）123件次及裁處196件次，分別較103年同期增加9.82%及9.50%，其中取締項目件次最多者為「未投保公共意外責任險」28件次占22.76%，「販賣場所位置構造設備或安全管理不合格」24件次占19.51%次多，裁處結果以「處罰鍰」117件次及「沒入裁處」76件次分別占59.69%及38.78%較多。

表一、液化石油氣消防安全管理概況

年(月)別	列管家數②						消防安全 檢查件次	合格率(%)	違規處理 情形(件 次)	強制執行 件次
	合計	分銷商	分裝場	容器 檢驗場	容器 儲存場所	串接 使用場所				
95年	3,624	3,505	119	46,685	97.91	985	239
96年	3,657	3,537	120	45,775	97.20	1,223	184
97年	3,549	3,430	119	44,327	98.25	774	100
98年	6,785	3,383	119	36	171	3,076	64,408	99.00	654	104
99年	6,556	3,363	118	35	182	2,858	61,904	98.16	981	93
100年	6,446	3,285	120	34	185	2,822	58,522	98.16	1,062	192
101年	6,270	3,195	120	35	191	2,729	66,997	98.56	824	355
102年	6,257	3,082	118	36	189	2,832	57,474	97.85	738	327
103年	6,184	3,041	119	36	188	2,800	54,562	98.64	583	201
103年1-9月	6,192	3,045	119	36	189	2,803	40,708	98.60	463	145
104年1-9月	6,150	2,999	118	34	188	2,811	37,712	98.49	585	436
較103年同期 增減(%)	- 0.68	- 1.51	- 0.84	- 5.56	- 0.53	0.29	- 7.36	①-0.12	26.35	200.69

資料來源：本部消防署。

說明：1. 列管家數配合「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」分類修正，自98年起增列「容器檢驗場」、「容器儲存場所」及「串接使用場所」。
 2. 消防安全檢查包括例行檢查、無照取締及複查。
 3. 違規件次包括限期改善、罰鍰、停業或停止使用處分等。
 4. 串接使用場所係指餐廳、小吃店及洗衣店等場所，因營業等需求而串接使用液化石油氣容器，並向縣市政府申請營業執照後交由該縣市消防局列管者。
 5. 表列數字係按實際數值計算，其尾數採四捨五入計列，致增減百分點可能產生捨位誤差。

附註：①係指增減百分點。
 ②係指期底家數。

表二、縣市別液化石油氣消防安全管理概況

104年 1-9月

縣市別	列管家數①						消防安全		違規處理情形(件次)			
	合計	分銷商	分裝場	容器 檢驗場	容器 儲存場所	串接 使用場所	檢查件次	合格率(%)	合計	限期改善	罰鍰	停業或 停止使用
總計	6,150	2,999	118	34	188	2,811	37,712	98.49	585	10	575	-
新北市	796	349	17	4	15	411	5,085	96.54	171	2	169	-
臺北市	390	123	3	1	5	258	1,777	96.96	53	-	53	-
桃園市	540	262	12	2	13	251	2,856	98.32	49	1	48	-
臺中市	794	244	9	2	14	525	3,126	99.30	22	-	22	-
臺南市	366	267	5	3	11	80	2,736	98.68	39	-	39	-
高雄市	615	419	10	1	15	170	5,161	98.47	123	-	123	-
宜蘭縣	325	160	9	3	11	142	1,660	99.70	5	-	5	-
新竹縣	128	57	1	-	6	64	923	96.86	31	-	31	-
苗栗縣	219	50	1	1	6	161	805	99.75	2	-	2	-
彰化縣	322	202	9	3	15	93	2,204	98.46	4	-	4	-
南投縣	164	101	5	2	10	46	1,497	99.33	12	-	12	-
雲林縣	262	180	3	-	10	69	1,946	99.79	-	-	-	-
嘉義縣	217	114	5	2	6	90	1,318	99.47	5	-	5	-
屏東縣	328	193	8	1	13	113	2,660	98.98	22	-	22	-
臺東縣	202	59	3	2	14	124	820	99.51	7	3	4	-
花蓮縣	159	87	6	2	10	54	987	99.90	1	-	1	-
澎湖縣	78	40	3	2	4	29	522	99.23	2	-	2	-
基隆市	41	25	2	-	2	12	333	94.29	18	-	18	-
新竹市	24	6	1	1	2	14	116	97.41	3	-	3	-
嘉義市	108	47	2	-	2	57	871	100.00	7	-	7	-
金門縣	59	13	2	2	4	38	240	100.00	-	-	-	-
連江縣	2	1	1	-	-	-	23	69.57	9	4	5	-
四港	11	-	1	-	-	10	46	100.00	-	-	-	-

資料來源：本部消防署。

說明：1. 同表一說明2.~4.。
 2. 四港係指基隆、臺中、高雄及花蓮等四港務消防隊。

附註：①係指期底家數。

表三、爆竹煙火安全檢查暨違法取締概況

項目別	103年1-9月	104年1-9月	增減(%)
應定期檢查之爆竹煙火場所(家數)①	12,303	11,744	- 4.54
製造、儲存及販賣場所	4,315	4,320	0.12
列管場所	50	49	- 2.00
製造場所	13	12	- 7.69
達管 儲存場所	10	9	- 10.00
制量 販賣場所	27	28	3.70
未達 儲存場所	-	-	-
管制量 販賣場所	4,265	4,271	0.14
進口貿易商及其他場所	7,988	7,424	- 7.06
進口貿易商營業場所	51	51	-
宗教廟會活動地點	4,319	4,041	- 6.44
可疑處所	3,618	3,332	- 7.90
檢查次數合計	60,436	52,074	- 13.84
製造、儲存及販賣場所	22,878	17,889	- 21.81
列管場所	761	797	4.73
製造場所	316	305	- 3.48
達管 儲存場所	175	219	25.14
制量 販賣場所	270	273	1.11
未達 儲存場所	-	-	-
管制量 販賣場所	22,117	17,092	- 22.72
進口貿易商及其他場所	37,558	34,185	- 8.98
進口貿易商營業場所	534	488	- 8.61
宗教廟會活動地點	11,394	11,026	- 3.23
可疑處所	25,630	22,671	- 11.55
違反爆竹煙火管理條例取締件次合計	112	123	9.82
未經許可製造爆竹煙火	-	-	-
儲存場所位置構造設備或安全管理不合格	13	16	23.08
販賣場所位置構造設備或安全管理不合格	6	24	300.00
未投保公共意外責任險	22	28	27.27
販賣無認可標示爆竹煙火	16	7	- 56.25
違反燃放爆竹煙火自治法規	15	11	- 26.67
製造場所位置構造設備或安全管理不合格	-	2	-
其他違規取締	40	35	- 12.50
違反爆竹煙火管理條例裁處件次合計	179	196	9.50
沒入裁處	67	76	13.43
移送司法機關偵辦	1	2	100.00
處罰鍰	110	117	6.36
限期改善	1	1	-
停業或停工裁處	-	-	-

資料來源：本部消防署。

- 說明：1. 同一取締案件可處2種以上之處分。
 2. 本表取締及裁處案件僅針對列管場所。
 3. 進口貿易商營業場所係指進口爆竹煙火貿易商營利事業登記證所載之營業場所，如上開營業場所經常無人，則改列其實際所在之營業場所。
 4. 宗教廟會活動地點係由各縣市自行認定為舉辦大型活動而燃放爆竹煙火之地點。
 5. 可疑處所係指易被利用於非法製造及儲存爆竹煙火之可疑處所，如山上或海邊各隱僻地點之廢棄工寮或房屋等處所。
 6. 「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」104年1月12日修正，將「未達管制量場所每半年至少應檢查1次」改成「未達管制量之販賣場所每年至少應檢查1次」；「宗教廟會活動地點於宗教廟會活動期間每週至少應檢查1次」改成「宗教廟會活動地點於宗教廟會活動期間有燃放爆竹煙火者，至少應訪視1次」。

附註：①係指期底家數。