

保存年限	
檔 號	

財團法人全國認證基金會 函

地 址：300 新竹市北大路 95 號 2 樓

承辦人：洪家齊

電 話：(03)5336333#226

傳 真：(03)5338717

受文者：內政部建築研究所 蔡銘儒委員

速別：普通件

密等及解密條件：普

發文日期：2019 年 7 月 26 日

發文字號：全認實一字第 20190879 號

附件：附件一、出席簽到單，附件二、會議紀錄

主旨：檢送本會 2019 年 7 月 10 日召開之「2019 年測試領域-溫度與熱類別技術委員會第一次會議」之會議紀錄乙份，請查照。

說明：

正本：內政部建築研究所 蔡銘儒委員

副本：

執行長 許景行

本案依分層負責規定授權業務主管決行



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

出席簽到單

會議名稱	2019 年測試領域-溫度與熱類別第一次技術委員會會議		
日期	2019 年 7 月 10 日	時間	13:30-16:00
地點	中華民國品質學會 901 會議室 (台北市大安區羅斯福路二段 75 號 9 樓)		
出席人員	簽名注意事項	簽名	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	何如靜	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	王昭智	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	蔡銘偉	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	徐雅琴	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	何承志	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	陳建華	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	林弘榮	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容		
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容		
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	黃瑞廷	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	黃仁志	
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	洪家齊	

2019 年測試領域-溫度與熱類別技術委員會第一次會議

會議紀錄

壹、會議時間：2019 年 7 月 10 日(星期三) 下午 13:30~16:00

貳、地點：台北市大安區羅斯福路二段 75 號 9 樓

中華民國品質學會 901 會議

參、主持人：賀瑞庭 組長

記錄：黃仁光 經理

肆、出席單位及人員：詳「出席簽到單」

伍、主席致詞：略

陸、議題討論：

議題一：有關防火捲門及附設小門，其產品構成及溫度量測標準是否屬於 CNS 11227-1 之適用範圍及規定。

討論結果：

- (1) 經參考經濟部標準檢驗局代表何承憲先生提供該局於民國 101 年 12 月 6 日及 99 年 6 月 2 日召開有關防火捲門及附設小門耐火試驗之 CNS 技術委員會之會議紀錄。另外，蔡銘儒委員也提供公共工程委員會有關捲門規範第 08331 章 V4.0 及第 08332 章 V4.0，皆規範「防火捲門與防火門須合併測試，應提出合格試驗證明及內政部之認可證明。」。依據前述資料，確認彈射門可視為防火捲門之附設小門，防火捲門及附設小門之產品構成屬於 CNS 11227-1 之適用範圍。
- (2) 有關防火捲門及附設小門之溫度量測佈點位置，應分別依捲門、防火門(附設小門)、其他阻熱區之各自適用標準要求進行溫度量測。

議題二：對本會測試領域-溫度與熱類別的發展建議

討論結果：

- (1) 建議籌組工作小組，針對防火測試實驗室以往發生之抱怨、異常事件等議題，研擬防火測試作業之認證通報，以利正確執行測試作業及評鑑一致性。

柒、臨時動議：無。

捌、散會： 下午 16 時 00 分