

保存年限	
檔 號	

財團法人全國認證基金會 函

地 址：300 新竹市北大路 95 號 2 樓

承辦人：洪家齊

電 話：(03)5336333#226

傳 真：(03)5338717

受文者：內政部建築研究所 防火實驗中心

速別：速件

密等及解密條件：普

發文日期：2019 年 9 月 23 日

發文字號：全認實一字第 20191164 號

附件：附件一、出席簽到單，附件二、會議紀錄

主旨：檢送本會 2019 年 9 月 2 日召開之「2019 年防火測試實驗室管理第一次討論會議」之會議紀錄乙份，請查照。

說明：

正本：內政部建築研究所 防火實驗中心

副本：

執行長 許景行

2019 年防火測試實驗室管理第一次討論會議紀錄

壹、時間：2019 年 9 月 2 日（星期一）下午 14：30 至 17:10

貳、地點：內政部營建署 B1F 第三會議室

台北市松山區八德路二段 342 號

參、主席：賀瑞庭 組長

記錄：洪家齊 經理

肆、出席人員：詳參出席簽到單

伍、會議資料：

一、本會 2019 年測試領域-溫度與熱類別技術委員會第一次會議紀錄。

二、經濟部標準檢驗局土木工程及建築國家標準技術委員會 108 年第 21 次會議紀錄。

陸、討論事項：

一、實驗室依據 CNS 11227-1 之規定，對於防火捲門及附設小門耐火測試之溫度量測佈設做法。

決議：

1. 溫度量測佈設做法，依據 2019 年測試領域-溫度與熱類別技術委員會第一次會議(2019 年 7 月 10 日)決議(全認實一字第 20190879 號)辦理。

2. 請具有「建築用防火捲門/耐火測試(項目代碼 2135T002)、試驗方法 CNS 11227-1」認證項目之實驗室，於本次會議紀錄文到一個月內正式函覆本會，說明實驗室清查依據 CNS 11227-1 執行防火捲門及附設小門之耐火測試報告出具情形，及對受影響試驗報告之處理作業規劃。本會將於後續安排監督評鑑作業，查證相關實驗室對受影響試驗報告之處理情形。

二、實驗室對應 CNS 15038 建築用門遮煙性試驗法適用範圍擴大之做法。

決議：

1. 依據經濟部標準檢驗局民國108年6月26日土木工程及建築國家標準技術委員會民國108年第21次會議決議，CNS 15038 適用範圍之建築用門，得適用於「捲門」及「捲簾」。
2. 請具有「建築用門/遮煙性試驗(項目代碼2135M203)、試驗方法CNS 15038」認證項目之實驗室於本次會議紀錄文到一個月內正式函覆本會，說明實驗室清查依據CNS 15038執行建築用門、捲門、捲簾及其他開口遮煙裝置遮煙性試驗報告出具情形。
 - I. 對於曾執行建築用門以外之試驗件遮煙性試驗並出具報告之實驗室，應盡速向本會提出異動申請，將試驗件異動擴充為「建築用門、捲門、捲簾及其他開口遮煙裝置」，本會將安排現場查訪及現場實作，查證實驗室之技術能力符合情形。
 - II. 對於未曾執行建築用門以外之試驗件遮煙性試驗並出具報告之實驗室，如欲擴充試驗件，請依前述異動申請作業向本會提出申請或於之後的延展認證申請時提出，本會將安排現場實作，查證實驗室之技術能力符合情形。

柒、臨時動議：

- 一、有關修改報告書當必要發行全新報告時，原實驗室授權報告之人員有所異動之做法。

決議：

1. 修改報告書當必要發行全新報告，而原實驗室授權報告之人員有所異動時，應依據 ISO/IEC 17025：2017 第 7.8.2.1(o)節之規定，授權報告之人員的識別，其識別方式由實驗室以減少任何誤解或誤用之可能性方式辦理。

捌、散會：下午 17：10



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

出席簽到單

會議名稱	2019 年防火測試實驗室管理第一次討論會議			
日期	2019 年 9 月 2 日	時間	14:30 ~16:30	
地點	內政部營建署第 3 會議室 台北市松山區八德路二段 342 號 B1F			
出席人員	簽名注意事項	出席單位	職稱	簽名
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	內政部營建署 建築管理組	技士	張傑宜
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	經濟部 標準檢驗局 第一組	技士	何承宏
	本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	經濟部 標準檢驗局 第三組		
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	國立台灣科技大學 建築性能規格評定中心		吳英子	
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	財團法人 台灣建築中心	經理 副理	陳昌升 郭金輝	
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	財團法人成大研究 發展基金會	楊士修 翁元聰	翁元聰 許子峰	

本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	內政部建築研究所 防火實驗中心	蔣新偉	防火實驗中心
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	國立成功大學 防火安全研究中心 防火實驗室	吳益銘 現場士	吳益銘
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	財團法人台灣建築 中心材料實驗室		李明賢 陳逸翰
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	台灣防火科技有限 公司防火安全研究 中心		陳文清
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	國家中山科學研究 院化學研究所中科 院青園實驗室		蔣俊銘
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	明道學校財團法人 明道防火實驗室		徐明芳
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容	財團法人 全國認證基金會	組 長	黃瑞文
		認證經理	洪嘉齊
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容			
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容			
本人已詳閱並同意【個人資料提供同意書】內容			